Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21 BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36742 от «13» 11 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения;2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МП «Ерзовское» ИНН: 3403022612
(наименование надзорного органа или организации)
3.Основание для проведения испытаний: Договор № 273 пк от 05.02.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МП «Ерзовское» Волгоградская обл., Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Молодежная, дом 2, квартал 4
5. Место, где производился отбор проб: р.п. Ерзовка (1. Скважина № 4 ул. Промышленная; 2 Скважина № 5 ул. Промышленная
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы – 31.10.2018г. час.12 мин. 00
8. Дата и время доставки пробы –31.10.2018г. час.15 мин. 00
9. Код работы: ПК 5570.1-2
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель:-
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии:-
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, ПЭТ бутылки
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: пом. врача Глоденко Т.В.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т.В.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Астапова В.В
подпись Ф.И.О.

М.П.

Для протоколов ИЛ №1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5570.1-2
Дата поступления в лабораторию: 31.10.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1839

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1840

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 01.11.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 2

1	2	3	4	5	6
Мутность[1]	ЕМ/дм^3(по формазину)	0,7	0,1	Х	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм^3 (по каолину)	0,43	0,09	1,5	
Величина pH	ед. pH	7,5	0,2	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм^3	420	42	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Жесткость	^{0}Ж	1,5	0,2	7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгO_2/ дм^3	1,6	0,5	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Нефтепродукты	мг/дм^3	Менее 0,005	Х	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Анионные поверх-ностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм^3	Менее 0,025	Х	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

[1] измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив (ПДК)**, не более	НД на методы испытаний
Фенолы (общих и летучих)	мг/дм^3	Менее 0,0005	Х	0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

**-ГН 2.1.5.1315-03

Дата выдачи результата испытаний: 08.11.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Инженер-лаборант	Соловец Е.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.

Фамилия И.О. Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 36742 от 13.11.2018г.

Исследованные пробы воды подземных источников системы централизованного водоснабжения МП «Ерзовское» Городищенского района, Волгоградской обл. (проба 1 -первый кран скважины №4- ; проба 2- первый кран скважины № 5;) **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

Врач ООНКГ /Дулимова В.В. /

должность ФИО подпись

Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области ОГРН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21 BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 36713 от «13» 11 2018г.

1. Наименование пробы: 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения;4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МП «Ерзовское» ИНН: 3403022612
(наименование надзорного органа или организации)
3.Основание для проведения испытаний: Договор № 273 пк от 05.02.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МП «Ерзовское» Волгоградская обл., Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Молодежная, дом 2, квартал 4
5. Место, где производился отбор проб: р.п.Ерзовка (3. Емкость накопитель, ул. Промышленная; 4. Кран в ЦТП № 2, ул. Комсомольская. Квартал № 5; 5. Кран в туалетной комнате, ул. Молодежная, квартал №4, дом № 2)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы – 31.10.2018г. час.12 мин. 30
8. Дата и время доставки пробы – 31. 10.2018г. час.15 мин. 00
9. Код работы: ПК 5571.1-3
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ 31942-2012
12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель:-
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии:-
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, ПЭТ бутылки
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: пом. врача Глоденко Т.В.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т.В.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.
подпись Ф.И.О.

М.П.

Для протоколов ИЛ №1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5571.1-3
Дата поступления в лабораторию: 31.10.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1841

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1842

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 01.11.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5571.1-3
Дата поступления в лабораторию: 31.10.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1843

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 01.11.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5571.1-3

Дата поступления в лабораторию: 31.10.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2336

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (Р=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность[1]	ЕМ/дм^3(по формазину)	0,8	0,2	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм^3 (по каолину)	0,44	0,09	1,5	

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2337

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (Р=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность[1]	ЕМ/дм^3(по формазину)	0,7	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм^3 (по каолину)	0,39	0,08	1,5	

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 5. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2338

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (Р=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

1	2	3	4	5	6
Мутность[1]	ЕМ/дм^3(по формазину)	0,9	0,2	Х	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм^3 (по каолину)	0,51	0,10	1,5	

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

[1] измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 08.11.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.

Фамилия И.О. Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр.: 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 36743 от 13.11.2018г.

Исследованные пробы (№3-5) воды централизованных систем питьевого водоснабжения отобранные в МП «Ерзовское» Городищенского района (проба №3 емкость накопитель ; проба №4- кран в ЦТП №2 Ул. Комсомольская квартал № 5; проба №5- кран в бытовой комнате ул. Молодежная, квартал № 4, дом №2), **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и органолептическим показателям.

Врач ООНКГ — должность
/Дулимова В.В. / — ФИО

Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области * ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33677 от «16» 10 2018г.

1. Наименование пробы: 1-3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МП «Ерзовское» ИНН 34030226121
(наименование надзорного органа или организации)
3.Основание для проведения испытаний: Договор № 273 ПК от 05.02.2018г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МП «Ерзовское», Волгоградская область, Городищенский район, р.п.Ерзовка, ул. Молодежная, д.2, кв.4
5. Место, где производился отбор проб: МП «Ерзовское», Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Ерзовка, (1. Емкость накопитель, 2. ЦТП № 2 ул. Комсомольская квартал № 5, 3. Кран ул. Молодежная, квартал № 4, д. 2).
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 28.09.2018г. час.13 мин. 00
8. Дата и время доставки пробы: 28.09.2018г. час.16 мин. 00
9. Код работы: ПК 5038.1-3
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-14
12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель:-
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии:-
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, ПЭТ бутылки
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:
Пробы отобраны: пом. врача Глоденко Т.В.
(должность, Ф.И.О)

Лицо ответственное за оформление протокола: Князева А.Е.
подпись Ф.И.О

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Астапова В.В.
подпись Ф И.О

М.П.
Для протоколов ИЛ №1

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5038.1-3
Дата поступления в лабораторию: 28.09.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1658

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1659

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 29.09.2018 г
Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5038.1-3
Дата поступления в лабораторию: 28.09.2018г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1660

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 29.09.2018 г

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Наталич А.В.	
Фельдшер-лаборант	Овсянникова Г.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией Долгова А.С. _____
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Код работы: ПК 5038.1-3

Дата поступления в лабораторию: 28.09.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2133

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность[1]	ЕМ/дм^3(по формазину)	0,3	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм^3 (по каолину)	0,2	X	1,5	

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2134

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность[1]	ЕМ/дм^3(по формазину)	0,4	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм^3 (по каолину)	0,3	0,1	1,5	

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2135

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	1	20	ГОСТ 31868-2012

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

1	2	3	4	5	6
Мутность[1]	ЕМ/дм^3(по формазину)	0,4	0,1	X	ГОСТ Р 57164-2016
	мг/дм^3 (по каолину)	0,24	0,05	1,5	

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дополнение к методике:

[1] измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 04.10.2018 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.

Фамилия И.О. Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр.: 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 33677 от 16.10.2018г.

Исследованные пробы (№1-3) воды централизованных систем питьевого водоснабжения отобранные в МП «Ерзовское» Городищенского района (проба №1- емкость накопитель ; проба №2- кран в ЦТП №2 Ул. Комсомольская квартал № 5; проба №3- кран в бытовой комнате ул. Молодежная, квартал № 4, дом №2), **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и органолептическим показателям.

Врач ООНКГ _____ /Дулимова В.В. /

должность ФИО подпись